Accusé de réception en préfecture
040-244000675-20240926-20240925-14-DE
Date de télétransmission : 30/09/2024
Date de réception préfecture : 30/09/2024

SAINT PAUL LES DAX - MEES 2023

RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS DE PERFORMANCES

		Résultat IP	Régie SYDEC	Objectifs
Qualité de l'eau				
P101.1	Qualité des eaux microbiologique	100 %	100 %	Taux de conformité avec un maximum d'une non-conformité par UGE et par an : 99 %
P102.1	Qualité des eaux physico-chimiques	100 %	99,462 %	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques > 98 %
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	80 %	80 %	> 80 %
Réseau				
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	105,000 points	99,055 points	> 85 points
P104.3	Rendement du réseau de distribution	91,349 %	85,707 %	> 80 % en moyenne
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés	1,496 m3/km/jour	1,183 m3/km/jour	< 2 m3/km/jour
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau	1,385 m3/km/jour	1,143 m3/km/jour	< 1,7 m3/km/jour
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,404 %	0,355 %	> 0,30 %
Abonnés				
P151.1	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées	0 pour 1 000 abonnés	4,269 pour 1 000 abonnés	< 10 pour 1 000 abonnés
P152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	99,917 %	99,813 %	99 % dans les 24 h
P155.1	Taux de réclamations écrites	0,204 pour 1 000 abonnés	1,072 pour 1 000 abonnés	< 3 pour 1 000 abonnés
Gestion financière				
P153.2	Durée d'extinction de la dette du SYDEC	1 AN ET 8 MOIS		< 5 ans
P154.0	Taux des impayés sur factures de l'année précédente	5,336 % à 3 mois	7,406 % à 3 mois	7,4 % à 3 mois

Accusé de réception en préfecture
040-244000675-20240926-20240925-14-DE
Date de télétransmission : 30/09/2024
Date de réception préfecture : 30/09/2024

SAINT VINCENT DE PAUL - TETHIEU 2023

RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS DE PERFORMANCES

		Résultat IP	Régie SYDEC	Objectifs
Qualité de l'eau				
P101.1	Qualité des eaux microbiologique	100 %	100 %	Taux de conformité avec un maximum d'une non-conformité par UGE et par an : 99 %
P102.1	Qualité des eaux physico-chimiques	100 %	99,462 %	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques > 98 %
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	80 %	80 %	> 80 %
Réseau				
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	110,000 points	99,055 points	> 85 points
P104.3	Rendement du réseau de distribution	98,351 %	85,707 %	> 80 % en moyenne
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés	0,177 m3/km/jour	1,183 m3/km/jour	< 2 m3/km/jour
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau	0,137 m3/km/jour	1,143 m3/km/jour	< 1,7 m3/km/jour
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	1,095 %	0,355 %	> 0,30 %
Abonnés				
P151.1	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées	0 pour 1 000 abonnés	4,269 pour 1 000 abonnés	< 10 pour 1 000 abonnés
P152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	100,000 %	99,813 %	99 % dans les 24 h
P155.1	Taux de réclamations écrites	0,470 pour 1 000 abonnés	1,072 pour 1 000 abonnés	< 3 pour 1 000 abonnés
Gestion financière				
P153.2	Durée d'extinction de la dette du SYDEC	1 AN ET 8 MOIS		< 5 ans
P154.0	Taux des impayés sur factures de l'année précédente	5,104 % à 3 mois	7,406 % à 3 mois	7,4 % à 3 mois

Accusé de réception en préfecture
040-244000675-20240926-20240925-14-DE
Date de télétransmission : 30/09/2024
Date de réception préfecture : 30/09/2024

YZOSSE 2023

RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS DE PERFORMANCES

		Résultat IP	Régie SYDEC	Objectifs
Qualité de l'eau				
P101.1	Qualité des eaux microbiologique	100 %	100 %	Taux de conformité avec un maximum d'une non-conformité par UGE et par an : 99 %
P102.1	Qualité des eaux physico-chimiques	100 %	99,462 %	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques > 98 %
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	80 %	80 %	> 80 %
Réseau				
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	95 points	99,055 points	> 85 points
P104.3	Rendement du réseau de distribution	80,540 %	85,707 %	> 80 % en moyenne
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés	2,072 m3/km/jour	1,183 m3/km/jour	< 2 m3/km/jour
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau	2,042 m3/km/jour	1,143 m3/km/jour	< 1,7 m3/km/jour
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,000 %	0,355 %	> 0,30 %
Abonnés				
P151.1	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées	10,417 pour 1 000 abonnés	4,269 pour 1 000 abonnés	< 10 pour 1 000 abonnés
P152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	100,000 %	99,813 %	99 % dans les 24 h
P155.1	Taux de réclamations écrites	0,000 pour 1 000 abonnés	1,072 pour 1 000 abonnés	< 3 pour 1 000 abonnés
Gestion financière				
P153.2	Durée d'extinction de la dette du SYDEC	1 AN ET 8 MOIS		< 5 ans
P154.0	Taux des impayés sur factures de l'année précédente	3,899 % à 3 mois	7,406 % à 3 mois	7,4 % à 3 mois

Accusé de réception en préfecture
040-244000675-20240926-20240925-14-DE
Date de télétransmission : 30/09/2024
Date de réception préfecture : 30/09/2024

ZONE POUILLON 2023

RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS DE PERFORMANCES

		Résultat IP	Régie SYDEC	Objectifs
Qualité de l'eau				
P101.1	Qualité des eaux microbiologique	100 %	100 %	Taux de conformité avec un maximum d'une non-conformité par UGE et par an : 99 %
P102.1	Qualité des eaux physico-chimiques	100 %	99,462 %	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques > 98 %
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	80 %	80 %	> 80 %
Réseau				
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	100,000 points	99,055 points	> 85 points
P104.3	Rendement du réseau de distribution	80,778 %	85,707 %	> 80 % en moyenne
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés	1,381 m3/km/jour	1,183 m3/km/jour	< 2 m3/km/jour
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau	1,279 m3/km/jour	1,143 m3/km/jour	< 1,7 m3/km/jour
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,662 %	0,355 %	> 0,30 %
Abonnés				
P151.1	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées	0 pour 1 000 abonnés	4,269 pour 1 000 abonnés	< 10 pour 1 000 abonnés
P152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	99,765 %	99,813 %	99 % dans les 24 h
P155.1	Taux de réclamations écrites	0,978 pour 1 000 abonnés	1,072 pour 1 000 abonnés	< 3 pour 1 000 abonnés
Gestion financière				
P153.2	Durée d'extinction de la dette du SYDEC	1 AN ET 8 MOIS		< 5 ans
P154.0	Taux des impayés sur factures de l'année précédente	6,556 % à 3 mois	7,406 % à 3 mois	7,4 % à 3 mois

Accusé de réception en préfecture
040-244000675-20240926-20240925-14-DE
Date de télétransmission : 30/09/2024
Date de réception préfecture : 30/09/2024

HERM - GOURBERA 2023

RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS DE PERFORMANCES

		Résultat IP	Régie SYDEC	Objectifs
Qualité de l'eau				
P101.1	Qualité des eaux microbiologique	100 %	100 %	Taux de conformité avec un maximum d'une non-conformité par UGE et par an : 99 %
P102.1	Qualité des eaux physico-chimiques	100 %	99,462 %	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques > 98 %
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	80 %	80 %	> 80 %
Réseau				
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	101,875 points	99,055 points	> 85 points
P104.3	Rendement du réseau de distribution	80,758 %	85,707 %	> 80 % en moyenne
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés	1,189 m3/km/jour	1,183 m3/km/jour	< 2 m3/km/jour
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau	1,133 m3/km/jour	1,143 m3/km/jour	< 1,7 m3/km/jour
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	1,662 %	0,355 %	> 0,30 %
Abonnés				
P151.1	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées	0 pour 1 000 abonnés	4,269 pour 1 000 abonnés	< 10 pour 1 000 abonnés
P152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	100,000 %	99,813 %	99 % dans les 24 h
P155.1	Taux de réclamations écrites	0,000 pour 1 000 abonnés	1,072 pour 1 000 abonnés	< 3 pour 1 000 abonnés
Gestion financière				
P153.2	Durée d'extinction de la dette du SYDEC	1 AN ET 8 MOIS		< 5 ans
P154.0	Taux des impayés sur factures de l'année précédente	5,266 % à 3 mois	7,406 % à 3 mois	7,4 % à 3 mois